

Výzva na predloženie cenovej ponuky

podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov

„oprava výťahov“

1. Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov: Najvyšší kontrolný úrad SR
IČO: 30844878
Sídlo: Priemyselná 2, 824 73 Bratislava 26
Kontaktná osoba: Ing. Mariana Dudášová
Telefón: 02/50114503
Mobil: 0917/630 176
Elektronická pošta: dana.markosova@nku.gov.sk
Internetová adresa: www.nku.gov.sk

2. Predmet zákazky

Oprava výťahov

3. Opis predmetu zákazky

Oprava výťahov – za účelom odstránenia závad uvedených v protokoloch o odbornej prehliadke výťahov (2 ks)

Popis závad a dáta výťahu (kópie z protokolov o odbornej prehliadke výťahov) sú uvedené v prílohe tejto výzvy.

4. Typ zmluva/objednávka

Objednávka

5. Miesto a termín plnenia predmetu zmluvy

Bratislava, sídlo verejného obstarávateľa uvedené vyššie. Termín do 14 dní od vystavenia objednávky (najneskôr však do 31. júla 2014).

6. Predpokladaná hodnota predmetu zákazky

do 4300,-€ bez DPH

7. Podmienky účasti

Doklad o oprávnení podnikateľ, predmet podnikania oprávňujúci uchádzača na dodanie požadovaného predmetu zákazky.

Cenová ponuka podpísaná oprávnenou osobou uchádzača doručená v lehote na predkladanie ponúk do sídla NKÚ SR poštou alebo elektronicky.

8. Obsah cenovej ponuky

Predložená cenová ponuka musí obsahovať podrobný súpis prác, ktoré je potrebné vykonať, podrobnú kalkuláciu a tiež celkovú cenu bez DPH za predmet zákazky, t. j. odstránenie závad na 2 výťahoch, cenu s DPH, v prípade, že uchádzač nie je platcom DPH uvedie túto skutočnosť v predloženej cenovej ponuke.

Súčasťou cenovej ponuky sú aj dokumenty, ktoré sú uvedené v bode 7 tejto výzvy týkajúce sa podmienok účasti.

9. Lehota a miesto na predkladanie cenových ponúk

Lehota na predkladanie cenových ponúk do: 2.7.2014 do 12h.

Cenová ponuku je možné predložiť v papierovej podobe osobne do podateľne NKÚ SR resp. poštou (adresa Najvyšší kontrolný úrad SR, Priemyselná 2, 824 73 Bratislava -rozhodujúci je dátum doručenia ponuky) alebo v elektronickej podobe e-mailom na adresu dana.markosova@nku.gov.sk

Cenová ponuku predkladajte prosím len jedným spôsobom (buď v papierovej podobe alebo v elektronickej podobe). Cenová ponuka označte pojmom „NEOTVÁRAŤ“ – VO – oprava výťahov.

10. Kritériá na hodnotenie cenových ponúk

Kritériom na hodnotenie cenových ponúk je najnižšia cena za kompletné odstránenia zistených závad na 2 výťahoch, uvedených v protokoloch o odbornej prehliadke výťahov (prílohy výzvy).

11. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia cenových ponúk

Bude oznámené všetkým uchádzačom.

12. Ďalšie informácie:

V prípade potreby je možná osobná obhliadka výťahov v pracovných dňoch a v pracovnej dobe od 8 h do 14 h. Obhliadku je potrebné si vopred dohodnúť s kontaktnou osobou.

Ing. Zdenko Kováč
generálny riaditeľ
sekcie ekonomiky a informatiky

DÁTA VÝŤAHU

| | | | |
|---|--------------------|---------------------------------|----------------|
| Výrobné číslo, rok výroby: | 4184 6103 / 2 1984 | Evidenčné číslo servisnej org.: | 6200 1005 |
| Výrobca: | VITKOVICE PRAHA | Montážna organizácia: | TRANSPORTA |
| Prevádzkovateľ: Adresa: | NKO Prmyselná 2 | Umiestnenie výťahu: | Administratíva |
| A. označenie, typ - druh Ac1 nosnosť v kg/počet osôb 500/6 rýchlosť 1,1 ms ⁻¹ , systém riadenia DUPLEX zdvih 273 m, počet nosných prostriedkov 4 celková dĺžka 44 m konštrukcia nosných prostriedkov podľa STN 024240-41 typ OR počet staníc/nákladísk 9/9 napätie napájacieho vedenia 0x400 V | | | |

PROTOKOL O ODBORNEJ PREHLIADKE VÝŤAHU

| | | |
|----------------------------------|---|-------------|
| Odborná prehliadka vykonaná dňa: | 19.5.2014 | 4184 6103/A |
| Závady: | (2) (3) Hlučné (odné uloženie hradla a spoj) (19) Označiť "Nebezpečie pádu" (21) (28) Polysabot (26) Pracovník prázina závesu | |

DÁTA VÝŤAHU

| | | | |
|---|--|--|--|
| Výrobné číslo, rok výroby: 4184 6102 / 2 1984 | | Evidenčné číslo servisnej org.: 6200 1005 | |
| Výrobca: VÍTKOVICE PRAHA | | Montážna organizácia: TRANSPORTA | |
| Prevádzkovateľ: Adresa: NKO Priemyselnic' 2 | | Umiestnenie výťahu: Administratíva | |
| <p>A. označenie, typ - druh Acy nosnosť v kg/počet osôb 500/6</p> <p>rýchlosť 1,1 ms⁻¹, systém riadenia DUPLEX</p> <p>zdvih 27,3 m, počet nosných prostriedkov 4 celková dĺžka 44 m</p> <p>konštrukcia nosných prostriedkov podľa STN 024240-41 typ OR</p> <p>počet staníc/nákladísk 9/9 napätie napájacieho vedenia 6 x 400 V</p> | | | |

PROTOKOL O ODBORNEJ PREHLIADKE VÝŤAHU

| | |
|--|--------------------|
| Odborná prehliadka vykonaná dňa: 19.5.2014 | 4184 6102/3 |
| Závady: | |
| <p>② ③ Hlučné (ročné) uloženie hnadelá motornej stroj</p> <p>① ⑨ Oznacenie bezpečie padu ② ⑧ Pomocník</p> <p>② ⑥ Prachuteľ pružina závesu káby</p> | |
| | |